

Opis przedmiotu zamówienia, odpowiedzi na pytania:

1. Czy sterownik / panel ma być przenośny na kablu ok 10m, w taki sposób by operator mógł wyjść z pomieszczenia technicznego w którym jest umieszczona szafa sterownicza i będzie miał w zasięgu wzroku belkę do podnoszenia banneru ?

Tak.

2. Czy taki panel przenośny trzymany w ręku powinien być niskonapięciowy (bezpieczne napięcie 24V) ?

Nie.

3. Czy panel przenośny powinien mieć zamontowany do kpl. na ścianie w pomieszczeniu technicznym uchwyt do umieszczenia panelu na ścianie oraz zwijacz do przewodu 10m panelu mobilnego ?

Tak.

4. Czy jest wymóg zastosowania przewodów bezhalogenowych zasilających oraz do instalacji sterowniczej ?

Nie na takiego wymogu.

5. Czy system sterowania powinien posiadać układ wyposażony w monitorowanie prądowe przeciążenia wciągników do 250 kg by zapobiec przeciążeniu urządzeń ?

Tak

6. Czy puszka sterownicza ma być wykonana z aluminium z rączkami do trzymania przez operatora, wraz ze stacyjką kluczykiem, wyłącznikiem bezpieczeństwa (awaryjny stop), przełącznikami niezależnie dla każdej z wciągarek (3-pozycyjne), góra-0-dół, wraz z osobnym przyciskiem start z samopowrotem ?

Puszka sterownicza nie musi być wykonana z aluminium, dopuszczalne są inne materiały spełniające normy bezpieczeństwa. Musi posiadać stacyjkę z kluczykiem, wyłącznikiem bezpieczeństwa oraz przełącznikami dla każdej z wciągarek.

7. Czy panel powinien mieć wmontowane diody świetlne które informują o przeciążeniu danej wciągarki sygnałem świetlnym przypisanym do danego urządzenia ?

Tak.

8. Czy system sterowania powinien być tak zaprojektowany i wykonany że jeżeli jedna z dwóch wciągarek ulegnie przeciążeniu i awarii i zostanie zatrzymana to druga powinna być wyłączona automatycznie by np. jadąc do góry nie miała podwojonego obciążenia z drugiej wciągarki oraz żeby uniknąć przekoszenia belki i zerwania podnoszonej dekoracji ?

Tak.

9. Czy trzeba przedstawić obliczenia konstrukcyjne uchwyty / wieszaków stalowych które będą służyły do zamontowania dwóch wciągarek ?

Tak.

10. Czy zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania aktualnych uprawnień operatora wciągarek transportu bliskiego oraz uprawnień do konserwacji urządzeń transportu bliskiego wydane przez UDT ?

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy, § 5.

11. Czy zamawiający wymaga przedstawienie uprawnień do budowy rusztowań ?

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy, § 5

12. Czy zamawiający wymaga od wykonawcy oraz w dokumentacji aktualnych uprawnień elektrycznych instalatorów ?

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy, § 5

13. Czy worek / zasobnik na łańcuch wciągarki powinien być miękki / tekstylny by zapewnić ciche układania łańcuch w zasobniku ?

Może być miękki/tekstylny, ale też może być to kaseta metalowa lub plastikowa wygłuszona w środku.

14. Czy łańcuch wciągarki powinien być koloru czarnego ?

Nie ma takiego wymogu.

Ponadto wykonawca powinien przygotować i złożyć schemat instalacji oraz schematy systemu sterowania: blokowy i wielokreskowy.

Powinien też przedstawić pomiary elektryczne instalacji i urządzeń po zakończeniu montażu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do 02.10.2020 r. do godziny 10.00.