

Specjalista ds. Zabezpieczeń

.....
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie *regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130000 zł* w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r – *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych, określonych poniżej;

1. Zamawiający Muzeum Narodowe w Warszawie.
2. Przedmiot zamówienia

Rozbudowa budynkowego systemu kontroli dostępu (Systemem kontroli dostępu do Galerii Wystaw Zmiennych)

Objęcie systemem kontroli dostępu drzwi do Galerii Wystaw Zmiennych [piętro 1, skrzydło 6]

Zadanie polegać będzie na rozbudowie budynkowego systemu kontroli dostępu o elementy niezbędne do objęcia systemem kontroli dwóch wejść do Galerii Wystaw Zmiennych [piętro 1, skrzydło 6]. Kontrola dostępu powinna zostać wykonana w wariancie jednostronnym - na wejście do obszaru galerii. Przy wejściach od strony podestu zamontować należy czytniki kart zblizeniowych pozwalające na weryfikację uprawnień, a czynne skrzydła drzwi należy wyposażyć w elementy blokujące - zwory elektromagnetyczne. Od strony galerii, w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi należy zamontować przyciski wyjścia oraz ewakuacji. Na potrzeby połączenia z istniejącym w budynku systemem KD, do sterowników przejść należy doprowadzić magistralę komunikacyjną systemu oraz zasilanie 230V. Zadaniem systemu będzie weryfikacja uprawnień oraz rejestracja wejść osób podczas prowadzenia prac związanych z rearanżacją wystaw.

Zestawienie podstawowych elementów systemu:

1. Kontroler przejść KT-300EU-56K szt. 1
2. Akumulator do kontrolera 12V 7Ah 1270S szt 1
3. Obudowa natynkowa EURO RN3x1zz szt 1
4. Wyłącznik automatyczny 6A S191/B10/B6 szt.2
5. Czytnik zblizeniowy iCLASS (FC110) R10 szt 2
6. Zwora elektromagnetyczna 300kg 300M szt.2
7. Zestaw montażowy do elektromagnesu Z 300Z szt. 2
8. Zestaw montażowy do zwory L 300L szt.2

9. Zestaw montażowy do drzwi ppoż 300SCP szt.2
10. Przycisk wyjścia PP-C2 szt. 2
11. Przycisk ewakuacyjny FP2/GR/POL szt.2
12. Klapka zabezpieczająca do p.ewak. FPC szt.2
13. Czujnik kontaktronowy MC440-B szt.4
14. Puszka połączeniowa (8 zacisków) JB720/WH szt. 2
15. Przewód magistralny bezhalogenowy 2x2x0,75 280m
16. Przewód do kontaktronów/p.wyjścia bezhalogenowy 3x2x0,5 70m
17. Przewód do elektrozaczepek bezhalogenowy 3x1,0 60m
18. Przewód zasilający bezhalogenowy 3x1,5 30m
19. Przewód do czytników bezhalogenowy FTP kat.5e 70m
20. Rura elektroinstalacyjna bezhalogenowa RL-22 80m
21. Złączka kompensacyjna bezhalogenowa ZCL-22 szt. 100
22. Uchwyt do rury bezhalogenowy U-22 szt.250
23. Listwa elektroinstalacyjna bezhalogenowa 35x14 30 m

3. Termin realizacji zamówienia 14 dni od daty podpisania umowy
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe
Cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca najniższą cenę brutto wykonania zamówienia.

Ocena kryterium ceny nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru:
najniższa łączna cena brutto spośród złożonych ofert / cena oferty badanej x100

5. Inne istotne warunki zamówienia

6. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 4). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać pocztą elektroniczną), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego, pocztą lub za pośrednictwem kuriera na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Rozbudowa budynkowego systemu kontroli dostępu (Systemem kontroli dostępu do Galerii Wystaw Zmiennych) .”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 144 kancelaria MNW , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: rnieborek@mnw.art.pl

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 20.10.2022. do godz. 14:00.

inż. Robert Nieborek
Specjalista
os. zabezpieczeń technicznych
Muzeum Narodowego w Warszawie

.....
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)