

Warszawa 25.06.2021 r.

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim,
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
ul. Zamkowa 49
05-480 KAWCZEW

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na: Na udroźnienie przewodów kominowych oraz dodatkowe prace techniczne w obiektach zabytkowych Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, i zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisów p.poż.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Zamawiający – **Muzeum Narodowe w Warszawie** zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub innych regulaminów obowiązujących w Muzeum Narodowym w Warszawie. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

I. Przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **załącznik nr 1** do wniosku o oszacowanie wartości zamówienia.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu umowy w następujących terminach:

- planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: lipiec – sierpień 2021 r.

III. Szacunkowy koszt zamówienia.

Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I – musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami. Oprócz podania łącznej szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia Zamawiający prosi o podanie szacunkowych wartości częściowych udroźnienia wentylacji grawitacyjnej i kominów łącznie z podnośnikiem.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia.

Jest Możliwa wizja lokalna w dniach 28 – 30 czerwiec br. kontakt z Panią Marleną

Strzyżewską , [MStrzyzewska@mnw.art.p](mailto:MStrzyzewska@mnw.art.pl) Uzgodnić termin wizji pod nr. tel. 500145244,
Piotr Wojnowski, pwojnowski@mnw.art.pl

IV. Forma przesłania wyceny.

Prosimy o przesyłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy na adres mailowy:
pwojnowski@mnw.art.pl

Wycenę proszę dokonać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wycenę szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia należy określić podając łączną wartość netto, stawkę podatku VAT oraz wartość brutto.

Szacunkową wycenę proszę przesłać w terminie do dnia **6.07.2021 r.** do godz.: 10:00 w jednej z poniższych form:

- e-mail na adres: pwojnowski@mnw.art.pl
- pocztą na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego

Piotr Wojnowski

Koordinator

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim

Załącznik nr 1

udrożnienie przewodów kominowych oraz dodatkowe prace techniczne w obiektach zabytkowych Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w tym:

Oficyna Zachodnia – biura

1. Przewody kominowe obsługujące wentylację pokoi nr 9 , 10 , 11 na pierwszym piętrze oraz pomieszczenie sanitarne na parterze mają brak ciągu i drożności.
2. Kominy ponad dachem mają spękany i częściowo odpadający tynk – wymagają remontu.
3. Przewody kominowe obsługujące wentylację pomieszczeń sanitarnych (WC) oraz magazyn kuchni na parterze mają brak ciągu i drożności (Oficyna Wschodnia)
4. Kominy ponad dachem mają spękany i częściowo odpadający tynk – wymagają remontu w Oficynie Wschodniej
5. Przewody kominowe obsługujące wentylację pomieszczeń sanitarnych (WC) oraz szatni na pierwszym piętrze mają brak ciągu i drożności. (WARTOWNIA)
Uwaga : Brak jest ław kominiarskich umożliwiających dostęp do kominów.
6. Przewody kominowe obsługujące wentylację pomieszczeń po agregacie na piętrze mają brak ciągu i drożności. Uwaga : Brak jest ław kominiarskich umożliwiających dostęp do kominów.
7. Przewody kominowe obsługujące wentylację kuchni oraz łazienkę na parterze mają brak ciągu i drożności. Uwaga : Brak jest ław kominiarskich umożliwiających dostęp do kominów.

Wykonawca zabezpiecza podnośnik i inne niezbędny sprzęt i materiały we własnym zakresie