

Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I Przedmiot zamówienia

wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art.62 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane tj. „ [...] co najmniej raz na 5 lat kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu połączeń , osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów [...]” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie al. Jerozolimskie 3.

II Zakres przeglądu

- Oględziny instalacji elektrycznej i sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
- Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:
 - pomiary impedancji pętli zwarcia (~1700 pkt)
 - pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych
 - pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych
 - pomiary wyłączników różnicowoprądowych

W budynku istnieją obwody instalacji typu TN-S, TN-C, TN-C-S

III Warunki udziału w zapytaniu

Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozоровe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych.

Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca sporządzi i dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wykonania przeglądu pisemny protokół pomiarów wraz z rysunkami przedstawiającymi punkty pomiarowe.

IV Dodatkowa informacja

Możliwa wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.



Włodzimierz Romańczuk