

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na:

Rozbudowa budynkowego systemu kontroli dostępu w Muzeum Narodowym w Warszawie.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Zamawiający – **Muzeum Narodowe w Warszawie** zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2021 r., poz. 1129) lub innych regulaminów obowiązujących w Muzeum Narodowym w Warszawie. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

I. Przedmiot usługi

Objęcie systemem kontroli dostępu drzwi do Galerii Wystaw Zmiennych [piętro 1, skrzydło 6]

Zadanie polegać będzie na rozbudowie budynkowego systemu kontroli dostępu o elementy niezbędne do objęcia systemem kontroli dwóch wejść do Galerii Wystaw Zmiennych [piętro 1, skrzydło 6]. Kontrola dostępu powinna zostać wykonana w wariantcie jednostronnym - na wejście do obszaru galerii. Przy wejściach od strony podestu zamontować należy czytniki kart zbliżeniowych pozwalające na weryfikację uprawnień, a czynne skrzydła drzwi należy wyposażyć w elementy blokujące - zwory elektromagnetyczne. Od strony galerii, w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi należy zamontować przyciski wyjścia oraz ewakuacji. Na potrzeby połączenia z istniejącym w budynku systemem KD, do sterowników przejść należy doprowadzić magistralę komunikacyjną systemu oraz zasilanie 230V. Zadaniem systemu będzie weryfikacja uprawnień oraz rejestracja wejść osób podczas prowadzenia prac związanych z rearanżacją wystaw.

Zestawienie podstawowych elementów systemu:

1. Kontroler przejść KT-300EU-56K szt. 1
2. Akumulator do kontrolera 12V 7Ah 1270S szt.1
3. Obudowa natynkowa EURO RN3x1zz szt.1
4. Wyłącznik automatyczny 6A S191/B10/B6 szt.2
5. Czytnik zbliżeniowy iCLASS (FC110) R10 szt.2
6. Zwora elektromagnetyczna 300kg 300M szt.2
7. Zestaw montażowy do elektromagnesu Z 300Z szt. 2
8. Zestaw montażowy do zwory L 300L szt.2
9. Zestaw montażowy do drzwi ppoż 300SCP szt.2
10. Przycisk wyjścia PP-C2 szt. 2

11. Przycisk ewakuacyjny FP2/GR/POL szt.2
12. Klapka zabezpieczająca do p.ewak. FPC szt.2
13. Czujnik kontaktronowy MC440-B szt.4
14. Puszka połączeniowa (8 zacisków) JB720/WH szt. 2
15. Przewód magistralny bezhalogenowy 2x2x0,75 280m
16. Przewód do kontaktronów/p.wyjścia bezhalogenowy 3x2x0,5 70m
17. Przewód do elektrozaczepów bezhalogenowy 3x1,0 60m
18. Przewód zasilający bezhalogenowy 3x1,5 30m
19. Przewód do czytników bezhalogenowy FTP kat.5e 70m
20. Rura elektroinstalacyjna bezhalogenowa RL-22 80m
21. Złączka kompensacyjna bezhalogenowa ZCL-22 szt. 100
22. Uchwyt do rury bezhalogenowy U-22 szt.250
23. Listwa elektroinstalacyjna bezhalogenowa 35x14 30 m

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

III. Szacunkowy koszt zamówienia.

Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I – musi obejmować wszystkie koszty poniesione przez wykonawcę w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje podania jednej łącznej szacunkowej ceny brutto zawierającej potencjalny koszt realizacji usługi określonej w pkt I.

IV. Forma przesłania wyceny.

Prosimy o przesyłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy na adres mailowy:

rneborek@mnw.art.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2022 r do godz. 12.