


11 x zasilacz ZSP-150-15-3A-1  
Z1472  
13 x moduł wtyki WIO800  
Z1473  
Z1474

OPIS STREF POŻAROWYCH



- centrala wykrywania pożaru ZETTLER ZX4
- zasilacz 24V ZSP135-DR-A-1
- moduł wtyki MIO800
- sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N
- puszka połączeniowa PP-3A

MERLIN			
ul. Szosa Lubelska 8, 05-077 Warszawa			
Instalacja urządzeń alarmowych optyczno-akustycznych uruchamianych z systemu sygnalizacji pożaru			
Projektował:	mgr inż. S. Schmidt		Muzeum Narodowe
Sprawił:	mgr inż. M. Lindner		Al. Jerozolimskie 3
1:200	Poziom poddasza		Rys. nr 7