


OPIS STREF POŻAROWYCH



- ☑️ - centrala wykrywania pożaru ZETTLER ZX
- ☑️ 24V - zasilacz 24V ZSP/35-DR-XA-1
- ☑️ - moduł we/wy MIO800
- ☒ - sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N
- ☒ - puszka połączeniowa PIP-1A

MERLIN		
ul. Szosa Lubelska 8, 05-077 Warszawa		
Instalacja urządzeń alarmowych optyczno-akustycznych uruchamianych z systemu sygnalizacji pożaru		
Projekciował:	mgr inż. S. Schmidt	Miejsce Narodowe AI Jerolimskie 3 Warszawa
Sprawdził:	mgr inż. M. Lindner	
1/2000	Pozom pięta 1	Fig. nr 5