HP29
istniejący hydrant 52
wnękowy, do wymiany
na hydrant 25.

HP14
istniejący hydrant 52
wnękowy, do wymiany
na hydrant 25.
okleina hydrantu w kolorze
i wzorze piaskowca na ścianach

ISTNIEJĄCY PION DN80

ISTNIEJĄCY PION DN80

HP30
istniejący hydrant 52
wnękowy, do wymiany
na hydrant 25.

HP13
istniejący hydrant 52
wnękowy, do wymiany
na hydrant 25.
okleina hydrantu w kolorze
i wzorze piaskowca na ścianach

Kl.sch.6

Sch. wewn. nr 6

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

SP 5
SP MWP

Rozalit Dolny

Kl.sch.4

Sch. wewn. nr 1

wys. 10,54 m

35

Galeria Sztuki Średniowiecznej

SP 5 SP 3

Galeria Sztuki Średniowiecznej

37a 37b 37c 37d 37f

Pracownia konserwacji ceramiki szkła i metalu 4 os.

SP 3 SP 1

Pracownia konserwacji na drewnie 8 os.

Mag.mat.do konserwacji na płótnie 1 os.

Kl.sch. 1

Wyjście nr 1

SP MWP
SP 7

WC

Sch. wewn. nr 3

Sch. wewn. nr 2

WC

SP 7 SP 5

Wyjście nr 6

SP 5 SP 3

wys. 6,26 m

wys. 5,28 m

Wyjście nr 5

Rzut antresoli na wysokości parteru

SP 3
SP 1

Centrala tel. 1 os.

Pom.Ochrony 4 os.

Pok.biur. 4 os.

Pok.biur. 3 os.

Pok.biur. 2 os.

Inwentarze

Pok.biur. 6 os.

Główny Inwentaryzator 2 os.

Lab.chem.

Prac.fot. 6 os.

HP1
istniejący hydrant 52
wnękowy, do wymiany
na hydrant 25

wys. 5,26 m

wys. 6,28 m

Galeria Faras

Wyjście nr 2

Prac.pozłot. 3 os.

Pok.biur. 3 os.

WC

Pok.biur. 3 os.

Pok.biur. 3 os.

Pok.biur. 2 os.

Pok.biur. 1 os.

Pok.biur. 1 os. 51G

Pok.biur. 1 os.

Kl.sch.2

Do wyłącznika

② Wykonanie drzwi wyjściowych na zewnątrz o szer. min. 1,2 m oraz schodów do poziomu terenu. Alternatywnie można zapewnić ewakuację korytarzem na parterze, obudowanym ścianami oraz stropem o klasie REI 60 z drzwiami EI 30

Pom.gosp.

Kl.sch.7

Kl.sch.5

HP32
istniejący hydrant 52
wnękowy, do wymiany
na hydrant 25

PRAWDOPODOBNA LOKALIZACJA PIONU DN80

SP 7

Biura Galerii Faras i Sztuki Starożytnej 8 os.

wys. 4,38 m

Sch.wewn. nr 5

Mag.zbiorów

Rzut poziomu -1.04

Galeria Sztuki Starożytnej

HP27
istniejący hydrant 52
wnękowy, do wymiany
na hydrant 25

Kl.sch. 3

Wyjście nr 3

Sch. wewn. nr 4

SP 3

Galeria - EGIPT

Rzut antresoli pomiędzy piwnicami a parterem

Rzut antresoli pomiędzy piwnicami a parterem

LEGENDA

- GAŚNICA PROSZKOWA - 6X 6kg/4C
- GAŚNICA PIANOWA - 2X9 litrów
- GAŚNICA CO2 (ŚNIEGOWA) CZYTY 5 lb (ok. 2kg)
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 z WĘŻEM
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM I WYPOSAŻENIEM DO SZYBKIEGO MONTAŻU
- PRZEDSIĘWZIĘCIE WYŁĄCZONE PRZEZ...
- POMIESZCZENIA WEZŁA PRZYŁĄCZA, ZASILANIA HYDRANTÓW DN 25
- POMIESZCZENIA, KTÓRYCH PRZEBUDOWA ZWIĄZANA JEST Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU
- WENTYLACJA GRAWITACYJNA MECHANICZNA
- LINIA ODDZIELAJĄCA STREFY POŻAROWE
- LINIA PRZEDSTAWIAJĄCA STREFĘ POŻAROWĄ
- LINIA PRZEDSTAWIAJĄCA STREFĘ DN 80 z ZAWOREM
- LINIA PRZEDSTAWIAJĄCA CO2 DN 40 z ZAWOREM
- LINIA ODDZIELAJĄCA
- ELEMENTY PALNE
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
- STYCZNIK LINII PRZECIWPOŻAROWEJ, RZ1/ZAS1/SW
- OZNACZENIE STREFY POŻAROWEJ (KLASA STREFY)

LEGENDA

- PROJEKTOWANY PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PRZECIWPOŻAROWY NOWOPROJEKTOWANY
- ISTNIEJĄCY WĘZEŁ STANDARD
- PROJEKTOWANY WĘZEŁ STANDARD
- PROJEKTOWANY PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PRZECIWPOŻAROWY ISTNIEJĄCY
- OZNACZENIE PRZEWODU, ŚREDNICA DN50, STAL OCYNKOWANA
- 24.50 m.n.p.m. - RZĘDNA
- NUMERACJA HYDRANTÓW
- PION INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PPOŻ. PRZEJŚCIE NA KONDYGNACJĘ WYŻEJ
- PION INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PPOŻ. PRZEJŚCIE NA KONDYGNACJĘ NIŻEJ
- PION INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PPOŻ. PRZEJŚCIE Z KONDYGNACJĄ NIŻEJ
- NOWOPROJEKTOWANY HYDRANT 25, NATYNKOWY, PRAWY/LEWY, W SKRZYNCE Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 50mm, DYSZA PRĄDOWO ZMG. 13 mm, GIĘTKA PROWADZONA Dy 25 DŁUGOŚCI 30m
- NOWOPROJEKTOWANY HYDRANT 25, NATYNKOWY, PRAWY/LEWY, W SKRZYNCE Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 50mm, DYSZA PRĄDOWO ZMG. 13 mm, GIĘTKA PROWADZONA Dy 25 DŁUGOŚCI 30m, WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 20m
- NOWOPROJEKTOWANY HYDRANT 25, NATYNKOWY, PRAWY/LEWY, W SKRZYNCE Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 50mm, DYSZA PRĄDOWO ZMG. 13 mm, GIĘTKA PROWADZONA Dy 25 DŁUGOŚCI 30m, WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 20m
- NOWOPROJEKTOWANY HYDRANT 52, NATYNKOWY, PRAWY/LEWY, W SKRZYNCE Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 52, DYSZA PRĄDOWO ZMG. 19 mm, GIĘTKA PROWADZONA Dy 52 DŁUGOŚCI 30m, WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 20m, na WYPOSAŻENIU ZGODNYM Z NORMĄ
- NOWOPROJEKTOWANY HYDRANT 52, NATYNKOWY, PRAWY/LEWY, W SKRZYNCE Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 52, DYSZA PRĄDOWO ZMG. 19 mm, GIĘTKA PROWADZONA Dy 52 DŁUGOŚCI 30m, WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 20m, na WYPOSAŻENIU ZGODNYM Z NORMĄ
- NOWOPROJEKTOWANY HYDRANT 52, NATYNKOWY, PRAWY/LEWY, W SKRZYNCE Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 52, DYSZA PRĄDOWO ZMG. 19 mm, GIĘTKA PROWADZONA Dy 52 DŁUGOŚCI 30m, WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 20m, na WYPOSAŻENIU ZGODNYM Z NORMĄ
- OZNACZENIE NUMERU I RODZAJU WĘZŁA

UWAGI:

WSZYSTKIE WYKONANE NA BAZIE PROJEKTU PT.: "DOSTOSOWTOA INSTALACJI HYDRANTOWEJ DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWEJ, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI W OBIEKCIE MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE" OPRACOWANEGO W LISTOPADZIE 2015 ROKU PRZEZ ZESPÓŁ BRANŻOWY W SKŁADZIE:

INWESTOR:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

TEMAT:
Dostosowanie instalacji hydrantowej do wymogów przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA
Rzut parteru

PROJEKT BRANŻOWY WYKONAWCZY PRZEZ:
T-S INŻYNIER
T.S. Inżynier Małgorzata Sawczuk
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Skierdy, ul. Pawia 54
tel./fax.: (0-22) 713-89-89, 604-059-401
e-mail: m.sawczuk@inzynier.pl

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MAŁGORZATA SAWCZUK
UPR. BUD. NR WAM/0073/PWOS/04

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. DANUTA SWACHA
UPR. BUD. NR 358/85

DATA:	SKALA:	NR RYS:
WRZESIEŃ 2016	1:300	IP-03