

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Modernizację Galerii Wystaw Zmiennych w Gmachu Głównym MNW – etap II.**

1. Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej *ustawą*, informuje o zmianie treści SWZ w następującym zakresie:

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską zaistniałą w Rozdziale VI SWZ. W związku z powyższym Rozdział VI uzyskuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie 45 dni licząc od dnia podpisania umowy.”

2. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie **art. 284 ust. 2** ustawy informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

1. Czy istnieje możliwość wykonywania prac malarskich przy użyciu agregatu malarskiego wewnątrz remontowanych pomieszczeń?

Zamawiający dopuszcza użycie agregatu malarskiego.

2. Proszę o podanie jaki farbami emulsyjnymi (akryl, lateks etc) przewiduję się malowanie ścian oraz jaką kolorystykę przyjęto do malowania?

Farbę dostarcza Zamawiający.

3. Proszę o sprecyzowanie jaką przewidziano do montażu listwę przypodłogową i z czego ma być wykonana?

Listwa przypodłogowa z drewna liściastego (preferowany dąb).

4. Czy pozycja montażu szyno przewodu przewiduję zakup przez Wykonawcę nowych szyno przewodów czy jest to montaż opraw wcześniej zdemontowanych. (materiał Zamawiającego)?

Szynoprzewód należy zdemontować i zamontować ponownie (materiał Zamawiającego).

5. Poz. 7 kosztorysu elektrycznego co oznacza „montaż wtyczek przenośnych” ile jaka jest przewidziana długość przewodu 3x2,5mm² ?

Zamawiający zmienia kosztorys poprzez wykreślenie poz. 7.

6. Czy są doprowadzone obwody zasilające do montażu nowych gniazd, a jeżeli są to ile jest tych obwodów?

Należy przewidzieć doprowadzenie 4 obwodów zasilających z rozdzielni przy wejściu do galerii.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia w składanych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Anna Kościelna-Kufluk



Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania
Muzeum Narodowe w Warszawie