



UWAGA:
1. Trasy instalacji elektrycznej prowadzić obok instalacji freonowej w rurkach karbowanych elastycznych np. RKGL Ø32mm lub pod tynkiem.
2. Dobrane przekroje przewodów należy potwierdzić ze względu na dopuszczalne poziomy spadków napięć.

Wykonawca: 4M ARCHITEKCI Magdalena Kuźela ul. Krucza 2, 05-840 Brwinów			
Zamawiający / Inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie Al. Jerozolimskie 3 Warszawa		Obiekt: Galeria XX i XXI wieku	
Branża: Instalacje elektryczne			
Faza opracowania: Projekt wykonawczy			
Tytuł Projektu: Montaż klimatyzacji na potrzeby Galerii XX i XXI wieku			
Projektant instalacji elektrycznych: mgr inż. Tomasz Jakimiec		Nr uprawnień/podpis MAZ/0050/PBE/16	
Tytuł rysunku:	Skala:	Nr Rysunku:	Data:
Piętro I	1:100	E.01	Grudzień 2020