Muzeum Narodowe w Warszawie

Warszawa, dn. 07 października 2021 r.

Zamawiający:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Postępowanie nr **34/2021**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **„Modernizację instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Gmachu Głównym MNW”**.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający - Muzeum Narodowe w Warszawie wyjaśnia treść SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z STWOiR jak i opisem technicznym dla branży sanitarnej zestaw hydroforowy musi posiadać certyfikat CNBOP. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, wymóg ten, iż zestawy hydroforowe mają takowe certyfikaty posiadać zaczyna obowiązywać dopiero od stycznia 2022, odnosząc zatem się do obecnie obowiązujących norm prawnych, wymóg ten nie jest obligatoryjny. Pragniemy również zaznaczyć, iż obecnie na rynku Polskim tylko 1 firma posiada takie zestawy – firma która została wskazana w projekcie. Pragniemy również zauważyć, iż termin dostawy projektowanego zestawu przez w/w firmę wynosi min. 10 – 11 tyg. co automatycznie powoduje, iż termin realizacji zadania jest niemożliwy. Wnosimy zatem o wykreślenie zapisu dot. wymogu posiadania certyfikatu CNBOP co umożliwi zaoferowanie zestawów innych firm (posiadających równie duże doświadczenie w zestawach p.poż) oraz pozwoli dotrzymać oczekiwanego terminu realizacji przez Inwestora.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu dot. wymogu posiadania certyfikatu CNBOP. Jednocześnie, Zamawiający wskazuje, że należy zastosować zestaw pomp pożarowych (zespół pomp pożarowych, zespół pomp do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej) posiadający Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych wydaną na podstawie Krajowej Oceny Technicznej oraz Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (tzw. certyfikat CNBOP-PIB) na zestaw pomp pożarowych jako całość

lub zastosować zestaw pomp zawierający pompy pożarowe (pompy do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej) posiadające Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych wydaną na podstawie Krajowej Oceny Technicznej oraz Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (tzw. certyfikat CNBOP-PIB). W przypadku, gdy zostanie zastosowany zestaw pompowy z pompami pożarowymi posiadającymi Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych wydaną na podstawie Krajowej Oceny Technicznej oraz Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (tzw. certyfikat CNBOP-PIB), to taki zestaw pompowy winien mieć pozostałe elementy składowe zestawu posiadające wymagane certyfikaty i dopuszczenia na poszczególne jego elementy, t.j. należy zastosować urządzenia sterujące, armaturę zwrotną, armaturę odcinającą, czujniki ciśnienia, ciśnieniomierze posiadające Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych wydaną na podstawie Krajowej Oceny Technicznej oraz Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (tzw. certyfikat CNBOP-PIB). Należy zastosować urządzenie sterujące zestawem pomp pożarowych (zespołem pomp pożarowych, zespołem pomp do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej) lub pompami pożarowymi (pompami do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej) posiadające Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB.

(podpis przedstawiciela Zamawiającego)