

**Zamawiający:**

**Muzeum Narodowe w Warszawie**

Al. Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

**Postępowanie nr 41/2021**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **„Zlikwidowanie wybranych palnych ścian działowych i wykonanie ścian wewnętrznych G-K nierozprzestrzeniających ognia, w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30”**.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający - Muzeum Narodowe w Warszawie wyjaśnia treść SWZ w następującym zakresie:

**Pytanie nr 1:**

**Prosimy o udostępnienie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej, stosowania hydrantów wewnętrznych oraz dróg pożarowych w obiekcie Muzeum Narodowego w Warszawie; mgr inż. Krzysztof Dąbrowski, inż. Marian Nocula, Warszawa 2012.**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższą prośbę, Zamawiający uprzejmie informuje, iż ww. dokument nie jest konieczny do prawidłowej wyceny zamówienia i przygotowania oferty wykonania niniejszego zamówienia, w związku z tym zostanie przekazany Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.

**Pytanie nr 2:**

**Prosimy o udostępnienie postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 maja 2012 r. znak: WZ 5595/146/12.**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższą prośbę, Zamawiający uprzejmie informuje, iż ww. dokument nie jest konieczny do prawidłowej wyceny zamówienia i przygotowania oferty wykonania niniejszego zamówienia, w związku z tym zostanie przekazany Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.

**Prosimy o udostępnienie stanowiska Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 9 sierpnia 2012 r., znak: KZ-SIII.4120.481.2012.MDY(2).**

**Odpowiedź:**


W odpowiedzi na powyższą prośbę, Zamawiający uprzejmie informuje, iż ww. dokument nie jest konieczny do prawidłowej wyceny zamówienia i przygotowania oferty wykonania niniejszego zamówienia, w związku z tym zostanie przekazany Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.

### Pytanie nr 4:

**Prosimy o jednoznaczne określenie czy pozostawiamy istniejące drzwi czy też należy wykonać nowe. Jeśli wykonujemy nowe drzwi, prosimy o ich wskazanie na rzucie I piętra. W przedmiarze robót w poz. 12 i 13 uwzględniono do wykonania 2 m<sup>2</sup> drzwi.**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający uprzejmie informuje, iż w ramach realizowanego zadania należy dostarczyć i zamontować 1 szt. nowych drzwi zgodnie z rysunkiem i opisem poniżej. Kolorem niebieskim zaznaczono nowe drzwi, które należy dostarczyć i zamontować.



### Pytanie nr 5:

### W których pomieszczeniach należy pomalować ściany i sufity?

### Odpowiedź:


W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający uprzejmie informuje, iż zgodnie z przedmiarem prace dotyczą pomieszczenia nr 155A i przyległego do niego korytarza.

### Pytanie nr 6:

W Postępowaniu przetargowym nr 41/2021 „Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Zlikwidowanie wybranych palnych ścian działowych i wykonanie ścian wewnętrznych G-K nierozprzestrzeniających ognia, w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30”, w Przedmiarze robót poz. 16 znajduje się „*Montaż wentylatora o wydajności min. 450 m<sup>3</sup>/h (np. Venture HVE-230)*”. W związku z powyższym, bardzo proszę powiedzieć, w którym miejscu na rysunku „Rzut Piętra”, znajduje się do zamontowania wentylator? Czy należy ująć w ofercie jako dostawa i montaż wentylatora? Bardzo proszę o odpowiedź.

### Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający uprzejmie informuje, iż wentylator w ofercie należy ująć jako dostawa i montaż. Przybliżona lokalizacja wentylatora została oznaczona kolorem zielonym na rysunku poniżej. Dokładna lokalizacja zostanie określona na etapie realizacji.



(podpis przedstawiciela Zamawiającego)