

Zamawiający:**Muzeum Narodowe w Warszawie**

Al. Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

Postępowanie nr **49/2021**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „**Wymianę lamp oświetleniowych stylizowanych i instalacji elektrycznych na terenie obiektu Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający - Muzeum Narodowe w Warszawie wyjaśnia treść SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1:

Udostępnione informacje techniczne w w/w to jedynie przedmiar robót i projekt lamp. Prosiłbym o informację dot. specyfikacji technicznej opraw oświetleniowych do powyższego zamówienia zawierającej m.in. stopień ochrony oprawy, klasa ochronności ppoż, trwałość użytkową, napięcie znamionowe, moc, temperatura barwowa źródła światła, ilość lumenów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż projekt lampy (zawarty w Załączniku nr 6 do SWZ) określa wymagane parametry lamp objętych przedmiotowym zamówieniem.

Ponadto, Zamawiający wskazuje następujące wymagania dotyczące lamp:

Stopień ochrony oprawy: *IP65 (Część optyczna)*

Trwałość użytkowa: *wg producenta żarówki LED*

Napięcie znamionowe: *230V/50HZ*

Moc: *30W*

Temperatura źródła światła: *4000K*

Ilość lumenów: *min. 3000lm*

Oprawka: *E27*

Zasilanie: *~230/50Hz*

Kl. Ochronności: - *IP44 -część elektryczna*

- *IP65 -część optyczna*

Pole nawiewu oprawy: *0,27m²*

Pytanie nr 2:

Czy jest możliwa podmiana opraw?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z drugim etapem wymiany latarni stylizowanych na terenie barokowego parku w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim nie ma możliwości podmiany opraw.

Pytanie nr 3:

Czy istnieje do tego jakaś mapka, na której byłyby zaznaczone wykopy, rury, rowy, przewody?

Odpowiedź:

W załączeniu mapka zasadnicza parku Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim. Zamawiający informuje, że przedmiotowych 18 lamp będzie wymienianych po południowo-zachodniej stronie wyspy.

Anna Kościelna-Kufluk

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania
Muzeum Narodowe w Warszawie

(podpis przedstawiciela Zamawiającego)