

Zamawiający:**Muzeum Narodowe w Warszawie**

Al. Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

Postępowanie nr 49/2021

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „**Wymianę lamp oświetleniowych stylizowanych i instalacji elektrycznych na terenie obiektu Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający - Muzeum Narodowe w Warszawie wyjaśnia treść SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1:

W związku z rozbieżnościami między zapisami w SIWZ, który przewiduje:

- montaż 18 szt. stylizowanych słupów z oprawami wraz linią kablową a przedmiarem inwestorskim, który przewiduje także oprócz w/w.:
 - montaż wsięgników 2-ramiennych (jakich) z oprawami rtęciowymi, które nie są produkowane,
- a także proszę o wyjaśnienie:

- jaki kabel należy zastosować do budowy linii kablowych YKY 4x35 mm² (miedziany czy aluminiowy) zasilający słupy

- do czego jest przewidziany kabel YAKY 4x70 mm²

- do czego przewidziany jest montaż 144 puszek bakelitowych

pozycje z przedmiaru:

poz. 2 Montaż oprawy sodowej OCP-70-PA na słupie szt. 18,00

poz. 3 Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt. 18,00

poz. 10 Montaż latarni oświetleniowej stalowej parkowej S-50 na fundamencie prefab. kpl. 18,00

poz. 12 Montaż oprawy rtęciowej HGS-102/260W na wsięgniku 2-ramiennym kpl. 18,00

poz. 13 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bakelitowych szczelnych 4-wylot.
szt. 144,00

poz. 19 Układanie kabla YKY 4x35 mm 2w runach pustakach i kanałach zamkniętych
m. 530,00

poz. 20 Układanie kabla YAKY 4*70 mm w runach, pustakach i kanałach m. 108,00

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż:

1. Montaż 18 szt. stylizowanych słupów z oprawami wraz z liną kablową zgodnie z załączonymi projektami lamp oświetleniowych w tym podstawy.
2. Zgodnie z załączonym projektem lamp oświetleniowych stylizowanych nie mają zastosowania wysięgniki 2-ramienne. Oprawy są wyszczególnione w projekcie, Lampa dużej mocy LED Intensive 230V 30W E27+E40 ED90 4000K 3000lm 1CT/10 Helios.
3. Kabel należy zastosować do budowy linii kablowych YKY 4x35 mm² aluminium do zasilenia słupów.
4. Kabel YAKY4x70 mm² jest przewidziany do zachowania odpowiedniego zapasu, przez analogię można zastosować w/w kabel YKY 4x35 mm² aluminium.
5. Puszki bakelitowe 144 – (Połączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm² (przez analogię)

(podpis przedstawiciela Zamawiającego)