

Postępowanie nr 6/2022

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Remonty pomieszczeń w Gmachu Głównym i jego Oddziałach

Część 1: Remont pomieszczeń Działu IT w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie

Część 2: Wykonanie pomieszczenia magazynowego na potrzeby administracyjne w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie

Część 3: Renowacja parkietu W Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim – Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie


**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający - Muzeum Narodowe w Warszawie wyjaśnia treść SWZ w następującym zakresie.

Proszę o udzielenie informacji dotyczących w/w postępowania:

1/ proszę o podanie wymiarów parkietu, listew (przekrój poprzeczny i podłużny), proszę również o informację czym jest obecnie wykończony - dotyczy części 3

Parkiet w Muzeum Wnętrz w Otwocku jest wykonany z paneli drewnianych o wymiarach 60 cm x 60 cm (zdjęcie poniżej). Wykończenie: olejowosk. Listwy: przekrój 14 cm x 2 cm; długość listew różna, w zależności od układu pomieszczenia (drzwi, wnęki itd.), najdłuższe listwy mają ponad 3 m długości.



2/ proszę o podanie parametrów technicznych drzwi stalowych EI60 (wymiary, kolor itd.) - dotyczy części 2

Drzwi o typowym wymiarze 90x200 cm (światło), w klasie odporności ogniowej EI60. Kolor: odcień szarości. Wykonawca może zaproponować inny kolor, jednak wymagana jest tutaj akceptacja koloru przez Zamawiającego.

3/ proszę o informację z jakiego materiału jest wykonana posadzka ma którą, ma zostać przyklejona wykładzina w płytkach - dotyczy części 1

Posadzka, na którą ma zostać przyklejona wykładzina wykonana jest z płytek ceramicznych.

4/ czy wydłużą Państwo termin realizacji o czas niezbędny na wyprodukowanie drzwi stalowych na dzień dzisiejszy producenci deklarują terminy pomiędzy 4-8 tk od momentu złożenia zamówienia - dotyczy części 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wskazane w SWZ drzwi są drzwiami o standardowych wymiarach, dostępnymi na rynku.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1) w zakresie Rozdz. XVII SWZ - Termin składania i otwarcia ofert

Przed zmianą:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r. do godz. 9:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Po zmianie:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **26 kwietnia 2022 r. do godz. 9:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

2) w zakresie Rozdz. XV – Termin związania ofertą

Przed zmianą:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 24 maja 2022 r.

Po zmianie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **25 maja 2022 r.**

Anna Kościelna-Kufluk

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania
Muzeum Narodowe w Warszawie

(podpis przedstawiciela Zamawiającego)