1x HTKSHelow 1x2x1 do wejścia W3
na poddaszu

1x HTKSHelow 1x2x1 do wejścia W4
na poddaszu

4x HTKSHelow 1x2x1 na piętro I
4x HTKSHelow 1x2x1 na piętro II

PARTER

2x HTKSHelow PH90 1x2x1

Węzeł W2
zapisanie Galeri Sztuki
Sterowniej (parter)

W2
WĘZEŁ SSP POLON 6000

2x HTKSHelow 1x2x1

6x HTKSHelow 1x2x1

akum. 12V/40Ah | akum. 12V/40Ah

CA1/C1
Pom. Obrotnia (parter)

Centrala POLON 6000

akum. 12V/40Ah | akum. 12V/40Ah

10x HTKSHelow 1x2x1

CA1/T
aut. Sensormic (I parter)

SYSTEM GASZENIA NA OGRZEWANYCH RYSUNKACH

akum. 12V/18Ah | akum. 12V/18Ah

PRZYZIEMIE

CA1/ST
aut. Obr. Sensormic (I zasuwnia)

SYSTEM GASZENIA NA OGRZEWANYCH RYSUNKACH

akum. 12V/18Ah | akum. 12V/18Ah

W1
Pom. Obrotnia (parter)

W1
WĘZEŁ SSP POLON 6000

akum. 12V/40Ah | akum. 12V/40Ah

10x HTKSHelow 1x2x1

2x HTKSHelow PH90 1x2x1

PIWNICA

BUD. GŁÓWNY

PAWILON FOTOGRAFICZNY

PAWILON KONSERWACJI DREWNA

BUDYNEK GŁÓWNY

PAWILON FOTOGRAFICZNY

PAWILON KONSERWACJI DREWNA

monitorowanie zasilacza ZAS LS-34 do podcentrali FPM II-parter

zwolnienie przejścia KD Pawilon_1 do podcentrali FPM II-parter

zwolnienie przejścia KD Pawilon_2 do podcentrali FPM II-parter

monitorowanie zasilacza ZAS LS-33 do podcentrali FPM I-piwnica-rozdzielnia

LEGENDA

SYMBOL	NAZWA URZĄDZENIA
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU - DUO-6046
	OPTYCZNA RADIOWA CZUJKA DYMU - DUR-4047
	CZUJKA DYMU I CIEPŁA - DUT-6046
	CZUJKA DYMU W OBUDOWIE KANAŁOWEJ - DUO-6046K
N	LINIOWA CZUJKA DYMU - DOP-6001
	REFLEKTOR PRZYCHOWY - E39-R8
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA - WZ-31
ACA	ADAPTER CZUJEK RADIOWYCH - ACR-4001
	SYGNALIZATOR AKUST. - OPT. - SA-K7N
	SYGNALIZATOR AKUST. - OPT. ZEW. - SASZ-PA2
	ISTN. SYGNALIZATOR. AKUST. - OPT. - SA-K7N
	ISTN. ZASILACZ BUFOROWY CERT. 24 VDC
	ZASILACZ BUFOROWY CERT. 24 VDC ZSP 13S-3A-1
M	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY EKS-6004
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY - ROP-4001M
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY RADIOWY - ROP-4007
	PUSZKA PIP
	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ
	KABEL HTKSHelow 1x2x1 mm (PĘTLA DETEKCYJNA)
	KABEL XzKXXHekw 2x2xΩ,8 mm
	KABEL HTKSHHw 1x2x1mm PH90 (PĘTLA STERUJĄCA)
	PRZEWÓD HDGs 3x2,5 PH90

UWAGA:

1. Kodowanie nazw elementów:
W1/4/51, gdzie:
- W1 - węzeł SSP nr 1
- 4 - nr pętli "wychodzącej" z węzła W1
- 51- nr elementu zainstalowanu na pętli nr 4

Temat:
Projekt systemu sygnalizacji pożarowej dla całego budynku MNW

Zamawiający:
Muzeum Narodowe
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Obiekt:
Muzeum Narodowe
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Wykonawca:
MR SYSTEM
Ul. Jodłowicka 5
05-500 Piaseczno
T: +48 22 624 73 12
F: +48 22 812 43 46
biuro@mrsystem.com.pl
www.mrsystem.com.pl

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
- SSP

Tytuł rysunku:
System sygnalizacji pożarowej
- schemat blokowy - centrala CSP, węzeł W1 oraz W2

Skala:

Numer rysunku:
- S -2128- PW - SSP - 01.1 - 00
TOM | TYP | PROJEKT | FAZA | BRANŻA | NR RYS | REW

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Marek Lipowski	Zakr. nr PZT-19064 Legit. KPZT 0013814 SA1-4.533/N/2010	
mgr inż. Ireneusz Szumski	Zakr. nr PZT-21701 Legit. KPZT 0360317 LUB/0022/PWOK/15 SA1-4.0385/P/2018	
mgr inż. Renata Kozik	Zakr. nr PZT- 9632 Legit. KPZT 0390301	
SPRAWDZIŁ		
mgr inż. Piotr Nardzki	Zakr. nr PZT-9599 Legit. KPZT 0250314	
inż. Karolina Serkesta	Zakr. nr PZT-20163 Legit. KPZT 0403831 SA1-4.6500/P/2020	

PAŹDZIERNIK 2021