

LEGENDA

SYMBOL	NAZWA URZĄDZENIA
	PRZYCISK START GASZENIA
	PRZYCISK STOP GASZENIA
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY Z PUSZKĄ PIP
UWAGA	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY WEJŚCIOWY "UWAGA ! GAZ NIE WCHODZIĆ"
EWAK	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY EWAKUACYJNY "UWAGA ! AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE"
230 VAC -24 VDC CNBOP	ZASILACZ BUFOROWY CERT. 24 VDC
230 VAC -24 VDC	ZASILACZ BUFOROWY 24 VDC
	PRZEWÓD HDGs 2x1,5 mm2 PH90

Temat:
Projekt systemu sygnalizacji pożarowej dla całego budynku MNW

Zamawiający:
Muzeum Narodowe
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Obiekt:
Muzeum Narodowe
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Wykonawca:
MR SYSTEM
Ul. Jeździecka 5
05-077 Warszawa
T: +48 22 424 73 12
F: +48 22 812 43 46
biuro@mrsystem.com.pl
www.mrsystem.com.pl

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE - SUG

Tytuł rysunku:
Serwerownia IT - pom. nr 46
Schemat blokowy sterowania SUG

Skala:

Numer rysunku:
- S -2128- PW - SUG - 02 - 00
TOM | TYP | PROJEKT | FAZA | BRANŻA | NR RYS | REW

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Marek Lipowski	Zaśw. nr PZT-14064 Legit. KPZT 001/2014 SA1-4-5324/NO/2018	
mgr inż. Ireneusz Szumski	Zaśw. nr PZT-21731 Legit. KPZT 036/2017 LUB/0025/PWOE/10 SA1-4-5385/P/2018	
mgr inż. Renata Kozik	Zaśw. nr PZT-3632 Legit. KPZT 039/2021	
SPRAWDZIŁ		
mgr inż. Piotr Narólski	Zaśw. nr PZT-9059 Legit. KPZT 025/2014	
inż. Karolina Serwata	Zaśw. nr PZT-25163 Legit. KPZT 042/2021 SA1-4-6006/P/2020	

PAŹDZIERNIK 2021