


Istniejąca rozdzielnica



Opis		Moc [kW]												
Nr. Obwodu		1	2	3	5	6	4	7	8	9	10	11	12	13
Nazwa odbiornika	ZASILANIE	Lampki kontrolne	Ochronnik Przeciępcowy	Rozłącznik Bezpiecznikowy	FPM 6B	Rezerwa	FPM 6A Klapy	Centrala oddym. klatka 2	Centrala oddym. klatka 3	FPM VI	FPM Płwnica, ryżal. Kino, Klapy	Zasilacz pożarowy 12x	Centrala oddym. klatka 1	System zasilaj. ASD 1, ASD 2
Faza 1	Ps=10kW				0,1		0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	1,2	0,1	0,3
Faza 2														
Faza 3														
Kabel	Typ kabla	NKGS FE180/PH90												
Przekrój [mm2]	5x35				NKGS FE180/PH90		NKGS FE180/PH90	NKGS FE180/PH90	NKGS FE180/PH90	NKGS FE180/PH90	NKGS FE180/PH90	NKGS FE180/PH90NHXH-J PH90/E90	NKGS FE180/PH90	NKGS FE180/PH90 NHXH-J PH90/E90

Modernizacja zasilania Q11

Dotychczasowe zabezpieczenie Q13

400V, 63A, 10kA

230V

40A 3P

B2A 3P

Q2.1

Imp=20kA

Typ: TZC-4p

PE

40A 3P

Q1 X

B2A 3P

Q2

25/63A

Typ: TZC-4p

Q3

40/63A

Typ: TZC-4p

Q5 X

C10A 3P

Q6 X

C10A 3P

Q4 X

C10A 1P

Q7 X

C10A 1P

Q8 X

C10A 1P

Q9 X

B10A 1P

Q10 X

B10A 1P

Q11 X

B10A 1P

Q12 X

B10A 1P

Q13 X

C10A 1P

Temat:

Projekt systemu sygnalizacji pożarowej dla całego budynku MNW

Zamawiający:

Muzeum Narodowe
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Obiekt:

Muzeum Narodowe
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Wykonawca:

MR SYSTEM

Ul. Jeździecka 5
05-077 Warszawa
T: +48 22 424 73 12
F: +48 22 812 43 46
biuro@mrssystem.com.pl
www.mrssystem.com.pl



Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Typu rysunku:

Tabela zasilająca TP1
Schemat zasilniczy

Skala:

Numer rysunku:

- S -2128- PW- IE - 02 - 00

TOM

TYP

PROJEKT

FAZA

BRANŻA

NR RYS

REW

PROJEKTOWAŁ

Nr upr.

Podpis

mgr inż. Marek Lipowski

Zasw. nr PZT-14064
Legit. KPZT 001/2014
SA1-4-5324/NO/2018

mgr inż. Ireneusz Szumski

Zasw. nr PZT-21731
Legit. KPZT 036/2017
LUB0025/PW/OE/10
SA1-4-5385/P/2018

mgr inż. Renata Kozik

Zasw. nr PZT-3632
Legit. KPZT 039/2021

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Piotr Naroński

Zasw. nr PZT-9059
Legit. KPZT 025/2014

inż. Karolina Serwata

Zasw. nr PZT-25163
Legit. KPZT 042/2021
SA1-4-6006/P/2020