



1	2	3	4	5	6	7	8
Lampki kontrolne	Ochronnik Przebiecowy	FCP - TSZ Moduł zasilający D+H	TP1 Tablica zasilająca	TP2 Tablica zasilająca	TP3 Tablica zasilająca	TP4 Tablica zasilająca	Zasilacz pożarowy
		43	10	10	2	1	0,5
		NKGs FE180/PH90	NKGs FE180/PH90	NKGs FE180/PH90	NHXH-J PH90/E90	NHXH-J PH90/E90	NHXH-J PH90/E90
		5X35	5X35	5X35	5X10	5X10	3X2,5

Wykonawca:

MIR SYSTEM

Ul. Jędrzejka 5
05-077 Warszawa
T.: +48 22 424 73 12
F.: +48 22 812 43 46
biuro@mirsistem.com.pl
www.mirsistem.com.pl

Rozdzielnica pożarowa RGP Schemat zasadniczy

S -2128- PW - IE - 01 - 00

Podpis _____ Nr upr. _____SA1-4-5324/NO/2018

SA1-4-5385/P/2018

Legit KPZT 039/2021

Legit KPL 025/2014

SA1-4-6006/P/2020