PODDASZE

PIĘTRO II

PIĘTRO I

Węzeł W3 (podłoże)

W3

WIZ/ZSL SSP POLON 9000

akum. 12V/40Ah

akum. 12V/40Ah

Węzeł W4 (podłoże)

W4

WIZ/ZSL SSP POLON 9000

akum. 12V/40Ah

akum. 12V/40Ah

3x HTKSHekw 1x2x1

3x HTKSHekw 1x2x1

2x HTKSHekw PH90 1x2x1

1x HTKSHekw 1x2x1 do węzła W2
na parterze

1x HTKSHekw 1x2x1 do centrali C1
na parterze

8x HTKSHekw 1x2x1 do CSP C1
na parterze

LEGENDA

SYMBOL	NAZWA URZĄDZENIA
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU - DUO-6046
	OPTYCZNA RADIOWA CZUJKA DYMU - DUR-4047
	CZUJKA DYMU I CIEPŁA - DUT-6046
	CZUJKA DYMU W OBUDOWIE KANAŁOWEJ - DUO-6046K
	LINIOWA CZUJKA DYMU - DOP-6001
	REFLEKTOR PRZYCHOWY - EZR-E8
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA - WZ-31
	ADAPTER CZUJEK RADIOWYCH - ACR-4001
	SYGNALIZATOR AKUST. - OPT. - SA-K7N
	SYGNALIZATOR AKUST. - OPT. ZEW. - SADZ-PA2
	STN. SYGNALIZATOR AKUST. - OPT. - SA-K7N
	STN. ZASILACZ BUFOROWY CEBT. 24 VDC
	ZASILACZ BUFOROWY CEBT. 24 VDC ZSP 135-3A-1
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY EKS-6004
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY - ROP-4001M
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY RADIOWY - ROP-4007
	PUSZKA PIP
	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ
	KABEL HTKSHekw 1x2x1 mm (PĘTLA DETEKCYJNA)
	KABEL XzKAXHekw 2x2x0,8 mm
	KABEL HTKSHekw 1x2x1mm PH90 (PĘTLA STERUJĄCA)
	PRZEWÓD HDGs 3x2,5 PH90

UWAGA:

1. Kodowanie nazw elementów:
W1/4/S1, gdzie:
- W1 - węzeł ZSP nr 1
- 4 - nr pętli "wychodzącej" z węzła W1
- S1 - nr elementu zainstalowanu na pętli nr 4

Temat:
Projekt systemu sygnalizacji pożarowej dla całego budynku MNW

Zamawiający:
Muzeum Narodowe
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Obiekt:
Muzeum Narodowe
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Wykonawca:
MR SYSTEM
Ul. Jagiellońska 5
03-301 Warszawa
T: +48 22 614 73 12
F: +48 22 812 43 46
biuro@mrsystem.com.pl
www.mrsystem.com.pl

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
- SSP

Tytuł rysunku:
System sygnalizacji pożarowej
- schemat blokowy - węzeł W3 oraz W4

Skala:

Numer rysunku:
S -2128- PW - SSP - 01.2 - 00
TOM | TYP | PROJEKT | FAZA | BRANŻA | NR RYS | REW

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Marek Lipowski	Zakr. nr PZT-14364 Legit. KPZT 03/1301/4 SA/-4.4330/N/20/010	
mgr inż. Ireneusz Szumski	Zakr. nr PZT-21751 Legit. KPZT 0360/017 LUB/0029/PWOK/15 SA/-4.4380/P/20/18	
mgr inż. Renata Kozik	Zakr. nr PZT- 9032 Legit. KPZT 0390/021	
SPRAWDZIŁ		
mgr inż. Piotr Nardski	Zakr. nr PZT-9099 Legit. KPZT 0295/014	
inż. Karolina Sankwta	Zakr. nr PZT-20183 Legit. KPZT 0402/021 SA/-4.4400/P/20/20	

PAŹDZIERNIK 2021