



eUSP nr 133

ELA-BUS1	ELA-BUS2	
A	S	B
A	S	B
GDN	WE1	WE2
GDN	WE3	WE4
GDN	WE5	WE6
GDN	WE7	WE8
GDN	WE9	WE10
GDN	WE11	WE12
GDN	WE13	WE14
GDN	WE15	WE16

- AWARIA CZUJKI ZASYSAJCEJ WINDA NR 03
ZADZIAŁANIE CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 03
- REZERWA
AWARIA 230VAC ZAS. CZUJKI ZAS. WINDY NR 03
- AWARIA 24VDC ZAS. CZUJKI ZAS. WINDY NR 03
ZADZIAŁANIE ODDYMIANIA 04 KL. K5
- AWARIA ODDYMIANIA 04 KL. K5
REZERWA
- REZERWA
REZERWA
- REZERWA
REZERWA
- REZERWA
REZERWA
- REZERWA
AWARIA UKŁADU ZASILANIA 7A

Temat:

Projekt systemu sygnalizacji pożarowej dla całego budynku MNW

Zamawiający:

Muzeum Narodowe
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Obiekt:

Muzeum Narodowe
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Wykonawca:

MR SYSTEM

Ul. Jeździecka 5
05-077 Warszawa
T.: +48 22 424 73 12
F.: +48 22 812 43 46
biuro@mrssystem.com.pl
www.mrssystem.com.pl

MR

SYSTEM

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Tytuł rysunku:

Widok - e-USP nr 133

Skala:

Numer rysunku:

- **S -2128- PW - SSP - 43ST - 00**

TOM

TYP | PROJEKT | FAZA | BRANŻA | NR RYS | REW

PROJEKTOWAŁ

Nr upr.

Podpis

mgr inż. Marek Lipowski	Zasw. nr PZT-14064 Legit. KPZT 001/2014 SA1-4-5324/NO/2018	
-------------------------	--	--

mgr inż. Ireneusz Szumski	Zasw. nr PZT-21731 Legit. KPZT 036/2017 LUB0026/PWOC/10 SA1-4-5338/P/2018	
---------------------------	--	--

mgr inż. Renata Kozik	Zasw. nr PZT-3632 Legit. KPZT 039/2021	
-----------------------	---	--

SPRAWDZIŁ		
-----------	--	--

mgr inż. Piotr Naroński	Zasw. nr PZT-9059 Legit. KPZT 025/2014	
-------------------------	---	--

inż. Karolina Serwata	Zasw. nr PZT-25163 Legit. KPZT 042/2021 SA1-4-6006/P/2020	
-----------------------	---	--