

Postępowanie nr 68/2022

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Remont ogrodzenia w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

Część 1: Remont ogrodzenia od strony północnej i zachodniej wokół Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający - Muzeum Narodowe w Warszawie wyjaśnia treść SWZ w następującym zakresie.

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a STWiOR. Przedmiar poz. 2 opisuje ogrodzenie jako wykonane z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej wys. 200 cm na słupkach stalowych o śr. 76 mm w rozstawie co 210 cm. Natomiast STWiOR opisuje przedmiot zamówienia jako ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D o wys. 150 cm i śr. pręta 5 mm przy zastosowaniu słupków o wym. 60 x 40 x 2 mm w rozstawie co 250 cm - wszystkie elementy malowane proszkowo. Jakie ogrodzenie należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź 1:

Zamówienie należy wykonać zgodnie z przedmiarem poz. 2 - siatka ogrodzeniowa ocynkowana wys. 200 cm na słupkach stalowych o śr. 76 mm w rozstawie co 210 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę zamówienia, zaleca odbycie wizji lokalnej.

Załącznikiem do niniejszej odpowiedzi jest skorygowana STWiOR.

(Przedstawiciel Zamawiającego)

