

Warszawa, dn. 21 października 2022 r.

Postępowanie nr 68/2022

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Remont ogrodzenia w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

Część 1: Remont ogrodzenia od strony północnej i zachodniej wokół Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający - Muzeum Narodowe w Warszawie wyjaśnia treść SWZ w następującym zakresie.

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a STWiOR. Przedmiar poz. 2 opisuje ogrodzenie jako wykonane z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej wys. 200 cm na słupkach stalowych o śr. 76 mm w rozstawie co 210 cm. Natomiast STWiOR opisuje przedmiot zamówienia jako ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D o wys. 150 cm i śr. pręta 5 mm przy zastosowaniu słupków o wym. 60 x 40 x 2 mm w rozstawie co 250 cm - wszystkie elementy malowane proszkowo. Jakie ogrodzenie należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź 1:

Zamówienie należy wykonać zgodnie z przedmiarem poz. 2 - siatka ogrodzeniowa ocynkowana wys. 200 cm na słupkach stalowych o śr. 76 mm w rozstawie co 210 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę zamówienia, zaleca odbycie wizji lokalnej.

Załącznikiem do niniejszej odpowiedzi jest skorygowana STWiOR.

Anna Kościelna

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania
Muzeum Narodowe w Warszawie

(Przedstawiciel Zamawiającego)