

Warszawa, dn. 23 listopada 2022 r.

Postępowanie nr 68/2022

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Remont ogrodzenia w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

WYJAŚNIENIA SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający - Muzeum Narodowe w Warszawie wyjaśnia treść SWZ w następującym zakresie.

Pytania:

- 1) Jaka ma być gr. drutu siatki?
- 2) Jaki wymiar oczek powinna mieć siatka?
- 3) Czy linki do naciągu siatki należy uwzględnić w pozycji s kosztorysu dotyczącego wymiany ogrodzenia.
- 4) Czy w zakres prac przy wymianie ogrodzenia należy rozbiórka cokołu betonowego jak podano w STWIOR?
- 5) czy dla ogrodzenia z siatki należy zastosować cokoły betonowe prefabrykowane? czy ma być to ogrodzenie bez cokołu.

Odpowiedzi:

- 1) Linka stalowa do siatek, ocynkowana (4 mm) siatki o stałych parametrach i idealnie równych końcówkach.
- 2) Wielkość oczka 3,0 mm
- 3) Linkę trzeba uwzględnić w kosztorysie i zgodnie ze sztuką zamontować naciągając 3 poziomach.
- 4) Tak, należy uwzględnić rozbiórkę cokołów betonowych.
- 5) Ogrodzenie ma być wykonane bez cokołów betonowych.

(Przedstawiciel Zamawiającego)