



LEGENDA:

- Teren inwestycji
- Instalacja kanalizacyjna
- Instalacja gazowa
- Linia światłowodowa
- opis przyłącza C.O. zasilanie i powrót
- projektowana przyłącze C.O. zasilanie i powrót DUO 40x40/150 (40X3,7/148)
- C1-C20 opis sieci C.O. zasilanie i powrót
- projektowana sieć ciepła C.O. zasilanie UNO 125x210 (125x11,4/209)
- projektowana sieć ciepła C.O. powrót UNO 125x210 (125x11,4/209)
- projektowana rura osłonowa
- C27 zawór odwadniający DN40
- C22 zawór odpowietrzający DN40
- C14' zawór odwadniający na zasilaniu i powrocie DN125
- instalacja istniejącej sieci ciepłowniczej i przyłączy do demontażu
- budynki objęte opracowaniem