

WARUNKI UDZIAŁU **DOT. SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na:

Wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej w Oddziałach Muzeum Narodowego w Warszawie, zgodnie z art. 62 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane. Szczegóły Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1

1. Warunki udziału:

W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, że za wyjątkiem określonych czynności zawartych w Załączniku nr 1 Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm. (Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

Do szacowania wartości zamówienia Wykonawca powinien posiadać ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozоровe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych.

Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca sporządzi i dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wykonania przeglądu pisemny protokół.

2. Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

- 1) datę wykonania przeglądu, nr protokołu,
- 2) oznaczenie lokalizacji obiektu, pomieszczenia objętego przeglądem (adres),
- 3) dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez niewymaganych przepisów prawa i norm,
- 4) tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia, a w ramach pomieszczenia zestawienie punktów pomiarowych,
- 5) wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w pomieszczeniach (pozytywny/negatywny),
- 6) tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
- 7) tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
- 8) wykaz usterek i nieprawidłowości oraz określenie zaleceń pokontrolnych,
- 9) informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,
- 10) wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egzemplarze podpisanych przez uprawnione osoby przeprowadzającej kontrolę protokołów pomiarów ochronnych w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną.

3. O w/w zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. posiadają uprawnienia eksploatacyjne i dozоровe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zamawiający oczekuje wypełnienia formularza cenowego znajdującego się w Załączniku nr 1.

